废水在线设备数据异常公示

2022年1月4日22时到1月5日12时，我公司污水站在线设备PH数据异常升高，污水站人员发现异常情况后立即通知了在线设备运维单位，运维人员现场检查发现pH电极头破损，导致PH数据异常，更换PH电极头后，恢复设备数据正常。我公司同时将此情况已报送合肥市经济技术开发区生态环境分局，特此公示。

安徽[redacted]股份有限公司

2022年1月6日